

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 11. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 21/18 i 5/20), gradonačelnik Grada Vrgorca dana 30. ožujka 2021. godine, d o n o s i

## **ODLUKU**

### **o poništenju postupka jednostavne javne nabave**

### **„IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U DUSINI ZA POTREBE DV“**

**EV: 03a/21**

1. Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac (OIB: 81573770233) zastupan po gradonačelniku Anti Praniću, dipl.ing.aedif., proveo je otvoreni postupak jednostavne javne nabave „Izgradnja dječjeg igrališta u Dusini za potrebe dječjeg vrtića“, EV. 03a/21, procijenjene vrijednosti 351.000,00 kuna (bez pdv-a).
2. Po završenom postupku odlučuje se da se postupak poništava s razloga jer je jedina ponuda odbijena kao nepravilna a sve vidljivo i obrazloženo u Zapisniku o otvaraju te pregledu i ocjeni ponuda.
3. Po izvršnosti ove Odluke provest će se novi postupak jednostavne javne nabave na stranicama Agroneta, a sve sukladno članku 14. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 21/18 i 05/20).

## **OBRAZLOŽENJE**

Grad Vrgorac proveo otvoreni postupak jednostavne javne nabave i poziv na nadmetanje objavljen je na web stranici Grada Vrgorca ([www.vrgorac.hr](http://www.vrgorac.hr)) i na mrežnim stranicama Agroneta. Procijenjena vrijednost nabave je 351.000,00 kuna.

U postupku su zaprimljena je 1 ponuda putem Agroneta, i to:

<b>Ponuditelj</b>	<b>Cijena ponude (bez PDV-a)</b>	<b>Pdv</b>	<b>Ukupna cijena (s PDV-om)</b>
<b>T.A.U. OPREMA d.o.o.</b> Šantićeva 23, Kaštel novi	343.972,51	85.993,13	429.965,64

U postupku pregleda i ocjene, konstatiralo se slijedeće:

## T.A.U. OPREMA d.o.o.

U točki DoN 4.13. „Posebni uvjeti za izvršenje ugovora“ Naručitelj traži da ponuditelj u ponudi **obavezno** dostavi **Tehničku specifikaciju proizvoda, grafički prikaz (3D slike) i Uvjerenje (certifikat) o kvaliteti** kojim dokazuje da je ponuđena oprema sukladna zahtjevu Naručitelja, a sve sukladno Projektu i troškovniku. Uvjet je postavljen s ciljem utvrđivanja zadovoljava li ponuđeni proizvod zahtjeve Naručitelja u dijelu tehničkih specifikacija navedenih u Troškovniku i Glavnom projektu.

**Uvidom u dostavljenu dokumentaciju**, u dijelu prospekata, kataloga, tehničkih listova ili drugih dokaza, Ponuditelj **nije u potpunosti dokazao da nudi sve one stavke koje su tražene u troškovniku** (stavke troškovnika kod opreme/podloge i sprave od kojih svaki predmet nabave u dijelu „Opis rada“ decidirano sadrži nedvosmislene i taksativno nabrojane karakteristike koje predmet nabave mora ispunjavati da bi ga Ponuditelj ponudio a Naručitelj prihvatio kao takvog). Kako je razvidno u ponudi, Ponuditelj nije dokazao da nudi sve ono što je Naručitelj zahtijevao u tehničkim specifikacijama, odnosno, Naručitelj ne može uvidom u dostavljene prospekte, kataloge, tehničke listove, certifikate dokazati da je ponuda sukladan zahtjevima, i to kako slijedi:

- U točki 2.2.1. Troškovnika tražilo se da je sprava predviđena za djecu dobne skupine od 1 do 12 godina, dok je Ponuditelj dostavio ponudu za spravu koja je namijenjena za dobnu skupinu od 1 do 8 godina. Također u istoj točki je traženo da sprava ima tobogan, a što Ponuditelj nije dokazao da nudi, kako u opisnom dijelu tako i u grafičkom dijelu ponude.
- U točki 2.2.4. Troškovnika tražilo se da sprava sadrži dva tobogana, dok je na grafičkom dijelu sprave prikazan samo jedan tobogan. Također, potrebna površina za smještaj sprave koja uključuje sigurnosnu zonu i zonu slobodnog pada nije odgovarajuća, odnosno, ne odgovara rasponu mjera prikazanih u troškovniku od do. Završno, uz samu spravu nije priložen odgovarajući certifikat/norma HRN EN 1176 ili jednako vrijedan, odnosno, norma je priložena ali se ista ne može dovesti u vezu s dostavljenom spravom (Broj prijevoda: 135-3/2021).
- U točki 1.6.8. Troškovnika tražilo se za Obrub antistres podloge uvjerenje o kvaliteti prema normi HRN EN 1177 2008 za visinu slobodnog pada 1,5 m. Uvidom u ponudu Ponuditelja Naručitelj nije mogao na jasan i nedvosmislen način dokazati da je isto dostavljeno.
- U točki 1.7.4. Troškovnika tražilo se da antistres gumena podloga bude debljine od 45 do 50 mm a Ponuditelj nudi podlogu debljine 23 mm.
- U točki 1.8.7. Troškovnika tražilo se da antistres gumena podloga bude debljine 30 mm. Uvidom u ponudu Ponuditelja Naručitelj nije mogao na jasan i nedvosmislen način dokazati da je isto dostavljeno.

- U točki 1.8.8. Troškovnika tražila se ugradnja „meke zaštite“ krune obodnih zidova igrališta te dostavu uvjerenja o kvaliteti HRN EN 1177 2008 za isto. Uvidom u ponudu Ponuditelja Naručitelj nije mogao na jasan i nedvosmislen način dokazati da je isto dostavljeno, to se ponuda kao takva odbija.

Sukladno narečenom, riješeno je kao u izreci.

Klasa: 404-09/21-03/07

Urbroj: 2195/01-08-02/09-21-5

Vrgorac, 30. ožujka 2021.



**GRADONAČELNIK**  
**Ante Pranić, mag.ing.aedif**